

PROFUNDIDADES MINIMAS A COTA CLAVE				
DESCRIPCIÓN	PROFUNDIDAD A LA CLAVE DE LA TUBERIA(m)			
	ZONA URBANA (h)	ZONA RURAL (h)		
Vías peatonales o zonas verdes o agricolas	0.60m	1.00m		
Vías vehiculares	1.00m	1.00m		

NOTA: Las profundidades de instalación de las tuberías que conforman la red de distribución no debe exceder de 1.50m, medidos dede la clave de la tubería hasta la superficie del terreno

ANCHO DE ZANJA MINIMA				
DIAMETRO NOMINAL (mm)	Bd (m)	DIAMETRO NOMINAL (mm)	Bd (m)	
90	0.60	315	0.90	
110	0.60	355	0.95	
160	0.60	400	1.00	
200	0.70	450	1.10	
250	0.80			



PROYECTO

CENTROAGUAS S.A. ESP

DISEÑÓ:

PLANEACIÓN DE OBRAS

DIBUJÓ:

CENTROAGUAS S.A. ESP

DETALLES DE ACUEDUCTO

CONTIENE:

DETALLE DE CIMENTACIÓN RED DE ACUEDUCTO FECHA:

JUNIO 2025

ESCALA: VERSIÓN:
SIN V-2
ESCALA

CODIGO N°:

AC-005